

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.0685

Certificate

Revisão: 00

Review

Solicitante:

Applicant

ILUMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Fábio Franzo, 230, 240 e 260 – Distrito Industrial Paulo Kinock

13612-390 – Leme – SP

CNPJ: 04.081.167/0001-85

Fabricante:

Manufacturer

ILUMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Fábio Franzo, 230, 240 e 260 – Distrito Industrial Paulo Kinock

13612-390 – Leme – SP

CNPJ: 04.081.167/0001-85

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative

Não aplicável.

Modelo de Certificação:

Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme definido na Portaria INMETRO nº 9, de 17/01/2022, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais.

Regulamento / Normas:

Regulation / Standards

Portaria INMETRO nº 9, de 17/01/2022.

ABNT NBR 14936/2012.

Produto:

Product

Adaptador Múltiplo 3 x 2P+T 10A 250V~

Certificação por Família.

Emissão e Validade:

Issued and Validity

Emissão em: 18/08/2025.

Esta revisão é válida de 18/08/2025 até 18/08/2031.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da TÜV Rheinland previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities and the treatment of possible non-conformities in accordance with TÜV Rheinland's guidelines as established in the specific RAC. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.



Igor Moreno
Local Field Manager



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.0685
Certificate

Revisão: 00
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1	ILUMI	12300	Adaptador múltiplo 3 x 2P+T 20A 250V~; sem obturadores; pinos sem luvas isolantes; IP20; tomada com proteção normal contra choques elétricos; configurações conforme NBR 14936/2006: lado tomada: Tabela 2 - Figura 4; lado plugue: Tabela 3 - Figura 4; cor: branca.	7908237508593
2	ILUMI	12320	Adaptador múltiplo 3 x 2P+T 20A 250V~; sem obturadores; pinos sem luvas isolantes; IP20; tomada com proteção normal contra choques elétricos; configurações conforme NBR 14936/2006: lado tomada: Tabela 2 - Figura 4; lado plugue: Tabela 3 - Figura 4; cor: preta.	7908237508609

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:
Laboratory, Test Report and Date

Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA.
7880525 de 18/06/2025;
7890525 de 18/06/2025.

Relatório de Auditoria e Data:
Audit Report and Date

40-2025-05-001888-G001 de 05/06/2025.

Este certificado está vinculado ao projeto:
This certificate is related to project

P01918433.

Especificações:
Description

Não aplicável.

Natureza das Revisões e Data:
Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 18/08/2025
Review **Certificação Inicial.**

